

直燃式气化器产品工作报告

工作报告 #: DF 08-08

主题: 直燃式气化器关机及清理操作流程

型号: 直燃式气化器产品系列
40/40H, 60/60H, 80/40H and 120/60H

对于直燃式气化器的关闭及清这一过程在不同地方有着不同的实际实施程序。一个显而易见的事实是，对于使用气化器的终端客户和专业人员来说，并不是所得的这些正在被执行着的程序都可以称之为是安全的。在奥盖斯森迪公司我们致力于让广大客户都能按照正确，简便的流程操作我们的产品，从而避免潜在因操作不当所导致的人身及财产危害发生。

为了安全的关闭直燃式气化器，首先应该做的就是将热交换器内部残留的液体清除干净。下文提供的资料是一个循序渐进的清除和关闭奥盖斯森迪直燃式气化器产品的流程。下述流程在产品需要维护，搬迁，关闭，或其他原因需要关机的时候都需要被严格的遵守。

直燃式气化器关机及清理操作流程:

警告: 在进行气化器的清理工作前，请确保整个系统不存在关闭的球阀或者截止阀妨碍系统内液体回流至储罐。

1. 关闭气化器出口阀。
2. 确保所有的储罐阀门状态为打开；确保液体能正常回流至储罐。可能限制液体回流的截止阀严格禁止用于气化器系统的装配。
3. 根据操作维护手册的指示打开燃烧器并将控温器位置设定为高档位。
4. 带燃烧器工作流程关闭后；将温控器位置设定为关闭档位并关闭自动点火器(如有配备)。检查引燃火焰已彻底熄灭。
5. 待引燃火焰熄灭后关闭储罐出口阀门。
6. 打开气化器出口阀门，烧掉或让下游设备消耗掉管线内残余燃气。
7. 经检查管线压力为零并且没有可够点火器点燃的燃气存在后方可打开气化器并切断连接。

在奥盖斯森迪有限公司，我们致力于产品的不断革新以及让广大客户得到最好的产品和满意的服务。我们希望您能从本报告中得到所需的信息使您的业务受益。如您有任何疑问或者改进的建议，请直接联系我们的客户服务部门取得进一步信息。